

**Burmistrz Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy**

ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa, tel. 22 443 47 84, 22 443 47 82, faks 22 325 44 86
bielany.sekretariat@um.warszawa.pl, um.warszawa.pl, bielany.um.warszawa.pl

Warszawa, 10 lipca 2024 r.

Znak sprawy: UD-III-WOR.0003.80.2024.BKO



Pan

Krystian Lisiak

Radny Dzielnicy Bielany

m.st. Warszawy

Dotyczy: interpelacji UD-III-WOR.0003.80.2024.BKO

w odpowiedzi na interpelację UD-III-WOR.0003.80.2024.BKO dotyczącą studni oligoceńskiej przy ul. W. Bogusławskiego informuję, że ww. budynek w przeszłości służył jedynie jako punkt poboru wody. Nie był wyposażony w pomieszczenie techniczne uzdatniania wody. Woda była dostarczana ze studni zlokalizowanej przy ul. Wólczyńskiej 133, terenu Centrum Naukowo-Produkcyjnego Materiałów Elektronicznych CeMat 70 S.A. Zakład posiadał stację uzdatniania wody i na podstawie umowy z Urzędem Dzielnicy Bielany dostarczał wodę rurociągiem o długości 350 m do punktu poboru przy ul. W. Bogusławskiego.

W 2019 roku CeMat 70 S.A. zaprzestał eksploataowania ujęcia oligoceńskiego i nie przedłużył umowy na dostawę wody.

Budowa nowego ujęcia wiąże się z koniecznością wykonania badań geologicznych, dokumentacji hydrogeologicznej, operatu wodnoprawnego, a następnie odwiertu, którego koszt wynosi ok. 1 200 000 złotych. Niezbędna jest również budowa nowego budynku stacji uzdatniania wody (obecny jest zbyt mały) z pełną technologią uzdatniania wody oraz infrastrukturą towarzyszącą.

Całkowity koszt inwestycji szacuję na ok. 2 000 000 zł. Koszty utrzymania są również bardzo wysokie ze względu na rosnące ceny energii elektrycznej.

w z. BURMISTRZA

Włodzimierz Piątkowski
Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy